

〇〇株式会社 御中

---

〇〇ビル 整備報告書



---



セイノーメンテック株式会社

整備実施日	2018年XX月XX日	
整備場所	宮城県塩竈市	
業務責任者	セイノーメンテック株式会社	永松 勇人
作業員名	〇〇株式会社	〇〇

作業内容: オイル交換

作業前	作業後
	

作業内容: オイルフィルター交換

作業前	作業後
	

作業内容: 冷却水交換

作業前	作業後
	

作業内容: ベルト交換

作業前	作業後

非常電源(自家発電設備)の交換・整備履歴表

作成	年月日	2018年XX月XX日		所属会社	社名:〇〇株式会社		
	氏名	〇〇			住所:		
自家発電設備製造年月	1998年11月		電話:				
設備名等	原動機	製造者:ヤンマー		発電機	製造者:東洋電機製造株式会社		
		型式等:AP			型式等:2C30002-4S		
区分	部品等	製造者の 交換(点検) 推奨年数	前回の 交換(点検) 年月	今回の 交換(点検) 実績	今回の 交換・整備の内容		
自家発電 装置	原動機潤滑油	1					
	発電機軸受潤滑油	2					
	冷却水	2					
	燃料フィルター	1					
	潤滑油フィルター	1					
	給気フィルター	4					
	冷却ファン駆動用 Vベルト	4					
	ゴムホース	4					
	シール材	燃料、冷却水、 潤滑油系統	4				
		給気、排気配管	4				
外箱の扉、 給油口等		4					
制御装置	始動用蓄電池	6					
	PLC用電池	6					
始動補助 装置	予熱栓	(1)					
	点火栓	(1)					
	冷却水ヒータ	(1)					
	潤滑油プライミング ポンプ	(1)					
備考	整備・点検 実施年月	指名及び資格					