

株式会社〇〇〇御中

〇〇ビル  
非常用発電設備の点検報告とご提案

2019年〇月〇日  
セイノーメンテック株式会社

項目	内容
点検日時	2019年〇月〇日 10時～
製造社	Aメーカー
製造年月日	1993年5月
型式	XXXXXX
製造番号	XXXXXX
定格出力	150kW



# Sample

## 【総括評価】

設置から約15年経過しており、所々に傷みが発生しておりました。  
冷却水タンク内部にサビが見られることや、その他の消耗品（潤滑油・フィルター・ゴム製品）  
にも劣化が見られましたので、交換を推奨いたします。  
燃料につきましても補充を推奨いたします。

冷却水(交換を推奨)



エアフィルター(交換を推奨)



# Sample

燃料(補充を推奨)



## お見積り明細

単位:円

番号	品名	数量	単価	金額
<作業費用>				
1	作業員	2	30,000	60,000
2	作業費用(150kVA以下)	1	60,000	60,000
3	報告書作成	1	30,000	30,000
小計				150,000
<部品・消耗品>				
1	オイル交換	20	1,000	20,000
2	廃油費用	20	120	2,400
3	オイルフィルター	1	2,000	2,000
4	燃料フィルター	1	1,000	1,000
5	冷却水交換	1	1,100	27,500
6	廃液費用	1	120	3,000
7	油水分離機	1	2,000	2,000
8	Vベルト	1	1,000	1,000
9	エアフィルター	1	4,000	4,000
10	消耗品	1	15,000	15,000
小計				77,900
値引き				-31,100
合計				196,800

Sample

## 【御見積前提条件】

消費税は含まれておりません。

平日9時～17時での作業となります。